

水質事故件数資料（平成 30 年）

長岡市内では、毎年、約 40 件の水質事故が発生しています。特に、暖房器具を使用する冬期間に発生件数が多く、平成 30 年は、水質事故全 50 件中、油流出によるものが 49 件でした。

発生原因は、ホームタンクから小分け中にその場を離れたなどの「取扱いミス」によるものが 25 件（原因判明事案（34 件）の 73%）を占めています。

《平成 30 年 水質事故の概要（件）》

種類	件数
油流出	49
白濁	0
その他	1
合計	50

油流出 49 件のうち

発生原因	件数
取扱いミス	25
配管等破損	1
交通事故	4
その他	4
不明	15

図 油流出事故の発生原因割合 ※

