



# 灯油の取扱いに

## ご注意ください !!

「つい」「うっかり」が大きな負担を招きます

冬場は、ホームタンクから灯油が流れ出し、河川に流出する事故が多発します。

その多くは、**小分け中の不注意**が原因です。

- × 寒かったのでつい室内に戻った
- × 来客や電話でついその場を離れた
- × バルブをしっかりと閉めなかった

油の回収や処理には **20~30 万円**、流出の状況によっては **50 万円以上** もの費用がかかります。

そして、その費用は「法律」により、**原因者**が責任をもって負担しなければなりません。

さらに、水道の断水、農業、漁業への被害などが発生した場合は、その対策費用を求められることもあります。





# 皆さんにお願いしたいこと

## ①ホームタンクからの小分け中はその場を離れない

「寒いので屋内に戻る」「来客や電話でその場を離れる」と、給油していることを忘れてしまいます。



## ②給油後はバルブをしっかりと閉めたことを確認

「閉め忘れる」「閉め方がゆるい」ことがあります。

## ③降雪前にホームタンクからの配管に異常がないか点検

老朽化などで破損していることがあります。

## ④積雪でホームタンクや配管を傷めないよう注意

落雪などで破損することがあります。

## ⑤油が流出したら、元栓を閉め、流れ出ないように応急処置

被害の拡大を最小限に食い止めましょう。

### 【事例】ちょっとした不注意で !!

○ ホームタンクからポリタンクへの小分け中にその場を離れ外出したため、灯油 220 リットルが漏れ河川に流出  
(平成 30 年 1 月 小千谷市)

○ ホームタンクからポリタンクへの小分け中にその場を離れたため、灯油 100 リットルが漏れ、一部が河川に流出  
(平成 28 年 12 月 見附市)

○ ホームタンクのバルブが老朽化し、そこから灯油 100 リットルが漏れ河川に流出  
(平成 31 年 2 月 長岡市)

○ ホームタンクのバルブを完全に閉めなかったため、灯油 250 リットルが漏れ河川に流出  
(平成 29 年 2 月 出雲崎町)

油の流出を発見したら下記にご連絡をお願いします。

お住まいの市町村	機関名	電話番号
小千谷市、見附市、出雲崎町	長岡地域振興局環境センター	0258-38-2533
長岡市	長岡市環境政策課	0258-24-0528

【お問合せ先】長岡地域振興局地域整備部 0258-38-2639

- ・ 県では、ホームタンクからの取扱不注意による油流出を防止するため、ホームタンクに貼るステッカー（左）を作成しました。
- ・ ホームタンクにステッカーを貼り、給油中はその場を離れないようにし、油流出を未然に防止しましょう。ステッカーは、上記の県地域振興局環境センター等で配布しています。

