

令和7年度までのPFOS及びPFOA検査結果（上水道）

PFOS及びPFOAの暫定目標値：合計で50 ng/L（= 0.00005 mg/L）以下

単位：ng/L

検査地点	種別	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度			
		第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
妙見浄水場	原水	5未満	5未満			5未満	5未満				5未満				5未満				5未満		
与板浄水場	原水	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
与板町江西2	給水栓			5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
栃尾浄水場	原水	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
鴉ヶ島	給水栓			5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
大貝浄水場	原水	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
小国町横沢	給水栓			5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
越路浄水場	原水														5未満				5未満		
浦	給水栓														5未満				5未満		
柿浄水所	原水														5未満				5未満		
柿町	給水栓														5未満				5未満		
村田浄水所	原水														5未満				5未満		
村田	給水栓														5未満				5未満		

令和7年度までのPFOS及びPFOA検査結果（簡易水道等）

PFOS及びPFOAの暫定目標値：合計で50 ng/L（= 0.00005 mg/L）以下 単位：ng/L

検査地点		種別	令和6年度		令和7年度
			第2四半期	第4四半期	第2四半期
一之貝簡易水道		原水	5未満		
一之貝		給水栓			5未満
新山簡易水道		原水	5未満		
東中野俣(新山)		給水栓			5未満
まんさく簡易水道		原水	5未満		
森上		給水栓			5未満
明道簡易水道		原水	5未満		
入塩川		給水栓			5未満
中野俣地区 簡易水道	繁窪地区	原水	5未満		
	西中野俣地区	原水	5未満		
東中野俣(繁窪)		給水栓			5未満
西中野俣		給水栓			5未満
入東地区簡易水道		原水	5未満		
来伝		給水栓			5未満
山葵谷簡易水道		原水	5未満		
山葵谷		給水栓			5未満
法末簡易水道		原水	5未満		
小国町法末		給水栓			5未満
八王子小規模水道		原水	5未満		
小国町八王子		給水栓			5未満
小国町山野田		給水栓			5未満
虫亀簡易水道		原水	5未満		
山古志虫亀		給水栓			5未満
川口中央簡易水道		原水	6	5未満	
川口田麦山		給水栓			5未満
西倉簡易水道	第一水源	原水	5未満		
	第二水源	原水	5未満		
西川口(西倉)		給水栓			5未満